

**Resposta** 13/12/2023 14:11:12

A unidade demandante procedeu o seguinte despacho: ... Em atenção do Despacho PREG 1413055, esta unidade técnica de TI, entende, que o Edital do PE nº 66/2023, evento 1404749, cita a NBR em 03 (três) momentos: 01. Resumo da Especificação do Objeto: "Estabilizador, compatível com o uso de computadores e monitores, no mínimo 06 (seis) tomadas no padrão NBR 14136 e no mínimo 700VA de Potência"; 02. Conformidade Técnica e Legal: "NBR 14136"; e 03. Especificações Gerais: "...Atender à NBR 14136" Sendo assim, no entender técnico desta unidade de TI, smj, que o licitante deva ofertar item que atenda a exigência, a comprovação, por sua vez, não tem forma determinada. Todavia, resta que qualquer produto ofertado que não atenda será rejeitado, seja no momento da licitação, ou em caso de fornecimento não conforme, vez que inafastável o dever de aferir a conformidade mesmo após a licitação e durante a entrega. ..."

Fechar