

SEGUE RESPOSTA FORMULADA PELA UNIDADE TÉCNICA DESTE REGIONAL AO QUESTIONAMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA TRIENG ENGENHARIA, COM RELAÇÃO A DÚVIDA NO EDITAL DA TP 03/2018.

LUCAS C GOMES  
CPL

QUESTIONAMENTO:

**iATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Prezados,

Interessados em participar no certame em epígrafe, solicitamos, se possível, o envio dos projetos/detalhes das esquadrias.

Em tempo, favor esclarecer:

**ITEM – 1 . PAINEL EM PELE DE VIDRO**

1. Painel central da fachada em pele de vidro (strutural glazing), em quadrantes, encaixilhados, fixos, laminado 4+4, com PVB (polivinil butisol) na cor verde, composta por perfiz extrudados de alumínio em liga 6060 ou 6063, sem anodização ou pintura, na cor natural, sistema Glazing, acompanhado de borrachas e fita dupla face da marca 3M como referência ou equivalente, aplicadas na colagem dos vidros.(ver Anexo II). Seguir *Normas ABNT vigentes*. Garantia: mínima de 05(cinco) anos.

Para maior conforto , e dispersão do calor , Pele de Vidro, se faz a utilização de vidros refletivos. O vidro informado na especificação é verde.

Favor esclarecer essa informação, pois o vidro refletivo é de valor à maior que o vidro translúcido.

Att,

Eng<sup>a</sup> Lia Marcia T. Andrade  
71 3052-7006 / 71 99319-4084  
www.triengharia.com.br

RESPOSTA:

Prezados, boa tarde.

Em contato com a Arquiteta Luciana Breda, para o Item - 1. Painel em Pele de Vidro, o vidro **não** será **refletivo** e sim o já especificado: Painel central da fachada em pele de vidro (strutural glazing), em quadrantes, encaixilhados, fixos, laminado 4+4, com PVB (polivinil butisol) na cor verde, composta por perfiz extrudados de alumínio em liga 6060 ou 6063, sem anodização ou pintura, na cor natural, sistema Glazing, acompanhado de borrachas e fita dupla face da marca 3M como referência ou equivalente, aplicadas na colagem dos vidros.(ver Anexo II). Seguir Normas ABNT vigentes. Garantia: mínima de 05(cinco) anos.

At.te

Erivaldo Souza  
Engenharia/SMR/TRE-AL